

Временное ограничение подачи тепловой энергии 13.05.2022

Подача горячего водоснабжения и отопления будет восстановлена после того, как владельцы тепловых сетей устранят на них повреждения и завершат ремонтные работы. Теплоснабжающая организация, в первую очередь по причинам безопасности, не может подать теплоноситель в сети с незавершёнными ремонтными работами либо в сети, не прошедшие гидравлические испытания. Ведь теплоноситель — не что иное, как горячая вода, в зимнее время температура которой может достигать 130 градусов. Правила технической эксплуатации запрещают подавать горячее водоснабжение на аварийные сети.

Списки по ограничениям формируются на основании заявок от УК, ТСЖ, теплосетевых, теплосбытовых организаций города.

Информация обновляется ежедневно до 11:00, исключение — выходные.

Если Вы не нашли свой адрес, возможно информация по данному ограничению ещё не поступила. Уточнить причину можно в единой теплоснабжающей организации, своей УК или в УЖКХ Администрации города Челябинска.

Предприятие производящее работы	Вид отключений	Причина отключения	АДРЕСА	Время отключения	Время окончания работ
УК "Народная"	ГВС	повреждение корпуса кожухотрубного водоподогревателя	1 ж/д: ул. Суркова, 37	06.08.2019	бойлер разобран
УК" Аметист"	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя	1 ж/д: ул.Толстого,1	16.03.2022	до устранения
бесхоз	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя	1 ж/д: ул.Энергетиков,9	16.03.2022	до устранения
бесхоз	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя	3 ж/д: ул.Отечественная,3,9,9а	16.03.2022	до устранения
УК ЮУСС	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя	1 ж/д: ул.Василевского,3	22.03.2022	до устранения
ООО МЖКО	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя (групповая бойлерная)	4 ж/д: ул. Омская,69,71, ул. Блюхера,7,9	21.03.2022	до устранения

УК Абсолют	ГВС	повреждение бойлера	1 ж/д: ул. Смирных,8	24.03.2022	до устранения
бесхоз	ГВС	бойлер не прошел опрессовку	1 ж/д: ул. Салютная, 18	17:00 16.07.2021	до устранения
ООО "Метаком-Сервис" потреб.	ГВС	бойлер ГВС не рабочий	1 ж/д: ул. Культуры,98а (отопление есть)	09:00 21.02.2022	до 09:00 21.04.2022
бесхоз	ГВС	течь теплообменника на ГВС	1 ж/д пр. Победы, 287а	10:15 19.04.2022	до устранения
УСТЭК	ГВС	Для проведение испытаний на тепловые потери	150 ж/д: ул. Танкистов, ул. Марченко, ул. 1-я Эльтонская, ул. 2-я Эльтонская, ул. 2-й Стройгородок, ул. 2108км, пер. 10-й Лобинский, ул. С. Герасимова, ул. Зальцмана, ул. К. Духова, ул. Трашутина, 5 дет.уч., 6 уч. зав., 3 леч. зав.	12:00 11.05.2022	24:00 15.05.2022
УСТЭК	ГВС	Для проведение испытаний на тепловые потери	152 ж/д: ул. 40 лет Победы, ул. 250 лет Челябинска, ул. Бр. Кашириных, ул. Ворошилова, ул. Двинская, ул. Молодогвардейцев, ул. Наркома Малышева, пр. Победы, ул. Солнечная, ул. Ун. Набережная, ул. Чайковского, ул. Чичерина, 17 дет. уч., 10 уч. зав., 2 леч. зав., 16 прочих	16:15 11.05.2022	24:00 15.05.2022
УСТЭК для ДЕЗ Калининского р-на	ГВС	Для устранения повреждения (свищ в т/узле)	1 ж/д : пр.Победы 289 (1 ввод)	17:00 11.05.2022	17:00 12.05.2022
ЧКТС	ГВС	Устранение повреждения	2 прочих ул. Барбюса,134Б,136В	17:00 12.05.2022	17:00 16.05.2022

ЧКТС	ГВС	Устранение повреждения	<p>20 ж/д: Копейское шоссе 2а, ул. Псковская 4,4а,6,8,8а,8б. ул.Пирогова 1а,1б,1в,3,5,7. ул.Угольная,11,13,15,23,27 ул.Электросварочная,12 ул.Трубосварочная,4</p> <p>3 д/с : ул. Псковская 3, №450 ул. Уральская 4,№ 245 ул. Пирогова 9, №245 1 учеб.зав. Школа - Уральская 2, №108</p>	09:00 13.05.2022	18:00 13.05.2022
ЧКТС	ГВС	Для устранения повреждения	<p>2 ж/д: ул. Хлебозаводская 12, ул. Пекинская 4</p> <p>1 Учеб: Хлебозаводская 4 1 прочий: Хлебозаводская 1</p>	09:00 13.05.2022	21:00 13.05.2022
УСТЭК для ЧКТС	ГВС	Для замены арматуры	<p>3 ж/д: ул. Тимирязева 21, 21а ул. Свободы 145</p>	09:00 13.05.2022	17:00 13.05.2022
ЧКТС для ДЕЗ Калининского р-на	ГВС	Для замены запорной арматуры	<p>1 ж/д : ул.250-летия Челябинска 14 (1 ввод)</p>	10:00 13.05.2022	12:00 13.05.2022
ЧКТС для ДЕЗ Калининского р-на	ГВС	Для замены запорной арматуры	<p>1 ж/д : ул.250-летия Челябинска 5 (1 ввод)</p>	10:00 13.05.2022	12:00 13.05.2022