

Временное ограничение подачи горячего водоснабжения 01.06.2022

Подача горячего водоснабжения будет восстановлена после того, как владельцы тепловых сетей устранят на них повреждения и завершат ремонтные работы. Теплоснабжающая организация, в первую очередь по причинам безопасности, не может подать теплоноситель в сети с незавершёнными ремонтными работами либо в сети, не прошедшие гидравлические испытания. Ведь теплоноситель — не что иное, как горячая вода, в зимнее время температура которой может достигать 130 градусов. Правила технической эксплуатации запрещают подавать горячее водоснабжение на аварийные сети.

Списки по ограничениям формируются на основании заявок от УК, ТСЖ, теплосетевых, теплосбытовых организаций города.

Информация обновляется ежедневно до 11:00, исключение — выходные.

Если Вы не нашли свой адрес, возможно информация по данному ограничению ещё не поступила. Уточнить причину можно в единой теплоснабжающей организации, своей УК или в УЖКХ Администрации города Челябинска.

Предприятие производящее работы	Вид отключений	Причина отключения	АДРЕСА	Время отключения	Время окончания работ
УК "Народная"	ГВС	повреждение корпуса кожухотрубного водоподогревателя	1 ж/д: ул. Суркова, 37	06.08.2019	бойлер разобран
УК" Аметист"	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя	1 ж/д: ул.Толстого,1	16.03.2022	до устранения
бесхоз	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя	1 ж/д: ул.Энергетиков,9	16.03.2022	до устранения
бесхоз	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя	3 ж/д: ул.Отечественная,3,9,9а	16.03.2022	до устранения
УК ЮУСС	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя	1 ж/д: ул.Василевского,3	22.03.2022	до устранения
ООО МЖКО	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя (групповая бойлерная)	4 ж/д: ул. Омская,69,71, ул. Блюхера,7,9	21.03.2022	до устранения

УК Абсолют	ГВС	повреждение бойлера	1 ж/д: ул. Смирных,8	24.03.2022	до устранения
бесхоз	ГВС	бойлер не прошел опрессовку	1 ж/д: ул. Салютная, 18	17:00 16.07.2021	до устранения
ООО "Метаком-Сервис" потреб.	ГВС	бойлер ГВС не рабочий	1 ж/д: ул. Культуры,98а (отопление есть)	09:00 21.02.2022	до 09:00 21.04.2022
бесхоз	ГВС	течь теплообменника на ГВС	1 ж/д пр. Победы, 287а	10:15 19.04.2022	до устранения
ЧКТС для потребителя	ОТП, ГВС нет	устранения повреждения	1 прочий: ул.Салютная,28а	10:30 13.05.2022	до устранения
ЖЭУ-28	ГВС	Выявлена течь теплообменника на ГВС	1 ж/д: Комсомольский пр. 105 (1 и 2 т/у)	15:00 18.05.2022	до устранения
ЧКТС	ГВС	Для устранения повреждения на т/гр	1 уч. зав.: школа-интернат № 12 ул. Красная,113	17:00 31.05.2022	17:00 01.06.2022
ЧКТС для ООО"Техпроект"	ГВС	Для замены запорной арматуры	3 ж/д: ул. Барбюса,79,79а,81 1 дет. уч.: д/с №288 ул. Гончаренко,75а	09:00 01.06.2022	13:00 01.06.2022
УСТЭК для ООО"Техпроект"	ГВС	Для замены запорной арматуры № 1,2	1 ж/д: ул. Барбюса,150	09:00 01.06.2022	16:00 01.06.2022
ЧКТС для КБ "РЖД Медицина"	ГВС	Для замены запорной арматуры №1, №2.	1 леч. уч.: Гор.поликл. №1 ул. Цвиллинга,41	09:00 01.06.2022	17:00 01.06.2022