

Временное ограничение подачи горячего водоснабжения 02.06.2022

Подача горячего водоснабжения будет восстановлена после того, как владельцы тепловых сетей устранят на них повреждения и завершат ремонтные работы. Теплоснабжающая организация, в первую очередь по причинам безопасности, не может подать теплоноситель в сети с незавершёнными ремонтными работами либо в сети, не прошедшие гидравлические испытания. Ведь теплоноситель — не что иное, как горячая вода, в зимнее время температура которой может достигать 130 градусов. Правила технической эксплуатации запрещают подавать горячее водоснабжение на аварийные сети.

Списки по ограничениям формируются на основании заявок от УК, ТСЖ, теплосетевых, теплосбытовых организаций города.

Информация обновляется ежедневно до 11:00, исключение — выходные.

Если Вы не нашли свой адрес, возможно информация по данному ограничению ещё не поступила. Уточнить причину можно в единой теплоснабжающей организации, своей УК или в УЖКХ Администрации города Челябинска.

| Предприятие производящее работы | Вид отключений | Причина отключения | АДРЕСА | Время отключения | Время окончания работ |
|---------------------------------|----------------|--|--|------------------|-----------------------|
| УК "Народная" | ГВС | повреждение корпуса кожухотрубного водоподогревателя | 1 ж/д: ул. Суркова, 37 | 06.08.2019 | бойлер разобран |
| УК" Аметист" | ГВС | неплотность кожухотрубного водоподогревателя | 1 ж/д: ул.Толстого,1 | 16.03.2022 | до устранения |
| бесхоз | ГВС | неплотность кожухотрубного водоподогревателя | 1 ж/д: ул.Энергетиков,9 | 16.03.2022 | до устранения |
| бесхоз | ГВС | неплотность кожухотрубного водоподогревателя | 3 ж/д: ул.Отечественная,3,9,9а | 16.03.2022 | до устранения |
| УК ЮУСС | ГВС | неплотность кожухотрубного водоподогревателя | 1 ж/д: ул.Василевского,3 | 22.03.2022 | до устранения |
| ООО МЖКО | ГВС | неплотность кожухотрубного водоподогревателя (групповая бойлерная) | 4 ж/д: ул. Омская,69,71, ул. Блюхера,7,9 | 21.03.2022 | до устранения |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|---|------------------|-------------------------------|
| УК Абсолют | ГВС | повреждение бойлера | 1 ж/д: ул. Смирных,8 | 24.03.2022 | до устранения |
| бесхоз | ГВС | бойлер не прошел опрессовку | 1 ж/д: ул. Салютная, 18 | 17:00 16.07.2021 | до устранения |
| ООО "Метаком-Сервис" потреб. | ГВС | бойлер ГВС не рабочий | 1 ж/д: ул. Культуры,98а (отопление есть) | 09:00 21.02.2022 | до 09:00 21.04.2022 |
| ЧКТС для потребителя | ОТЦ, ГВС нет | устранения повреждения | 1 прочий: ул.Салютная,28а | 10:30 13.05.2022 | до устранения |
| ЖЭУ-28 | ГВС | Выявлена течь теплообменника на ГВС | 1 ж/д: Комсомольский пр. 105 (1 и 2 т/у) | 15:00 18.05.2022 | до устранения |
| ЧКТС для СТИ 1 района | ГВС | задолженность | 1 прочий: ул. Отечественная,8 | 09:00 02.06.2022 | до погашения задолженности |
| ЧКТС для потребителя | ГВС | замена 1 и 2 задвижек | 1 ж/д: ул. 40 лет Победы, 47 | 08:00 02.06.2022 | до устранения |