

## Временное ограничение подачи горячего водоснабжения 04.05.2022

Предприятие производящее работы	Вид отключений	Причины ограничения	Адреса	Время отключения	Время окончания работ
УК "Народная"	ГВС	повреждение корпуса кожухотрубного водоподогревателя	1 ж/д: ул. Суркова, 37	06.08.2019	бойлер разобран
УК" Аметист"	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя	1 ж/д: ул.Толстого,1	16.03.2022	до устранения
бесхоз	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя	1 ж/д: ул.Энергетиков,9	16.03.2022	до устранения
бесхоз	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя	3 ж/д: ул.Отечественная,3,9,9а	16.03.2022	до устранения
УК ЮУСС	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя	1 ж/д: ул.Василевского,3	22.03.2022	до устранения
ООО МЖКО	ГВС	неплотность кожухотрубного водоподогревателя (групповая бойлерная)	4 ж/д: ул. Омская,69,71, ул. Блюхера,7,9	21.03.2022	до устранения

УК Абсолют	ГВС	повреждение бойлера	1 ж/д: ул. Смирных,8	24.03.2022	до устранения
бесхоз	ГВС	бойлер не прошел опрессовку	1 ж/д: ул. Салютная, 18	17:00 16.07.2021	до устранения
ООО "Метаком-Сервис" потреб.	ГВС	бойлер ГВС не рабочий (множественные повреждения на бойлере ГВС, более 30%, рекомендована замена бойлера ГВС)	1 ж/д: Культуры,98а (отопление есть)	ул. 09:00 21.02.2022	09:00 22.06.2022
УК Мир комфорта	ГВС	повреждение на бойлере	1 ж/д 1 ввод: ул. 2 Стройгородок, 4 ( кв. 1,2,3,4,5,6,7,8, 25,26,27,28)	10:00 20.04.2022	до устранения
бесхоз	ГВС	течь теплообменника на ГВС	1 ж/д пр. Победы, 287а	10:15 19.04.2022	до устранения
ЧКТС	ГВС	определение с повреждением	4 ж/д: ул. Южная,9,9а,7, ул. Курчатова, 30а, 1 дет. уч.: д/с № 213 ул. Южная,5а,	09:35 03.05.2022	15:50 03.05.2022
ЧКТС	ГВС	устранение повреждения	1 ж/д: ул. Южная,9а	09:35 03.05.2022	04:00 04.05.2022